MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2015

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.2015;

Având în vedere raportul nr.109257/2015 întocmit de Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială prin care se propune aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2015;

În conformitate cu prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi Ordinului nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit a, pct.8, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,	**AVIZAT,**
PRIMAR,	**PT. SECRETAR,**
Lia - Olguţa VASILESCU	**Ovidiu MISCHIANU**

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Compartimentul Situaţii de Urgenţă
şi Protecţie Civilă
Nr. 109257 din 23.07.2015

SE APROBĂ,
Primar,
Lia Olguţa Vasilescu

Raport

privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2015

Conform art. 14, lit. e din Ordinul Administraţiei şi Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor coroborat cu art 13 lit. i din legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Consiliul Local al municipiului Craiova are atribuţia de a aproba Raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor.

Raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor **la nivelul municipiului Craiova** este elaborat conform prevederilor art. 152 din Ordinul Administraţiei şi Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor şi cuprinde implementarea noilor prevederi legale, stadiul indeplinirii măsurilor stabilite, deficienţele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor, concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului, relaţiile cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor, asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, eficienţa activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.

Faţă de cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2015, prevăzut în anexa la prezentul raport.

Propun spre aprobare,
Viceprimar,
Dan Daşoveanu

Director executiv,
Ioana Stoian

Întocmit,
Mihai Bosun

Vizat pentru legalitate,
cons. jr. Mădălina Deca

RAPORTUL

PRIVIND EVALUAREA CAPACITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2015

Având în vedere prevederile articolului 13 lit. i) şi art. 27 lit. e) din Legea 307/ 2006, privind apărarea împotriva incendiilor şi prevederile art. 14 lit. e) din Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare impotriva, a fost întocmit Raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru perioada ianuarie - iulie 2015.

Temeiul legal în care îsi desfăşoară activitatea cadrele tehnice şi personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor are la bază Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, OMAI 163 / 2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Ordinul 712 / 2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgentă, Ordinul 106 / 2007 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si alte acte normative în vigoare.

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât autorităţile administraţiei publice locale, cât şi toate persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului Craiova.

Consiliului Local al municipiului Craiova, ca autoritate a administraţiei publice de interes local, potrivit Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, îi revin următoarele obligaţii principale:

a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza caruia funcţionează;

b) emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;

c) instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul si natura riscurilor locale;

d) infiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;

e) desemneaza şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;

f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, inzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de urgenţă voluntare infiinţate şi exercită controlul folosirii acestora;

g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum şi pentru asigurarea de persoane şi raspundere civilă a personalului cu atribuţii pe linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza indeplinirii atribuţiilor specifice;

h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de

amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;

i) analizează, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

j) asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea serviciului de urgenţă voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare;

k) îndeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.

Primarul are următoarele obligaţii principale:

a) asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia;

b) asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea serviciului de urgenţă voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;

c) coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor inspectoratului;

d) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

e) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice;

f) dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile pe care le emite;

g) asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;

h) organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;

i) asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia prin exerciţii şi aplicaţii tactice;

j) asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenţă voluntare şi a cercurilor de elevi ,,Prietenii pompierilor,,.

k) asigură dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice, carburanţi, lubrifianţi şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie, inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţii la intervenţiile de lungă durată;

l) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe şi mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unităţii administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrătoare completează şi trimite acestuia raportul de intervenţie;

m) analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;

n) comunică de îndată inspectoratului scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a oricărei autospeciale de intervenţie, precum şi, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenţie noi;

o) asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de informare şi educaţie antiincendiu a populaţiei, inclusiv a elevilor din instituţiile de învăţământ locale;

p) analizează şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în problema apărării împotriva incendiilor;

r) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunităţii locale.

Obligaţiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor desemnate la nivelul consiliilor locale, instituţiilor şi operatorilor economici au următoarele obligaţii principale:

a) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei sau operatorului economic;

b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;

c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;

d) îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare sau private, după caz, în unităţile şi instituţiile din care fac/face parte;

e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

f) răspund/răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar sau privat, după caz, precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale;

g) acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor.

Pentru semestrul I al anului 2015, situaţia operativă şi lipsa evenimentele deosebite au scos în evidenţă utilitatea controalelor interne de prevenire a incendiilor.

În cursul acestor controale, efectuate de cadrele tehnice şi personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul primăriei municipiului Craiova s-au verificat în mod deosebit situaţii frecvente ce potrivit specificului activităţii societăţii civile pot produce incendii cu următoarele cauze principale:

-folosirea cu multă neglijenţă a lumânărilor aprinse în diferite locaţii, inclusiv în biserici;

-fumatul în locuri nepermise;

-scurtcircuite datorate folosirii necorespunzătoare a instalaţiilor electrice;

-executarea lucrărilor cu foc deschis, sudură, tăiere, polizare, fără a se lua, măsurile corespunzătoare şi eliberarea unui Permis de lucru cu foc;

-curăţirea zonelor cu vegetaţie uscată prin aprinderea acesteia fără a se lua măsurile legale;

-necurăţarea periodică a coşurilor de fum la casele cetăţenilor.

Pentru prevenirea cu mai multă eficienţă a cauzelor generatoare de incendii, s-a intensificat activitatea de informare a salariaţilor prin instructajele periodice cu informaţii ce cuprind pe lângă prevederi ale legislaţie şi discutarea diverselor situaţii de caz.

De asemenea, s-a întocmit un Plan de măsuri privind apărarea împotriva incendiilor, în baza controalelor anterioare ale Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă “Oltenia” al judeţului Dolj si ale controalelor interne, pentru remedierea deficienţelor.

În vederea înbunătăţirii activităţii de prevenire în domeniul situaţiilor de urgenţă,

conform art.18 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor la Legea 307/2006, s-au luat o serie de măsuri de evaluare de apărare împotriva incendiilor cuprinzând capitolele următoare:

A) Implementarea noilor prevederi legale

S-au studiat, aprofundat şi implementat normele de apărare împotriva incendiilor:

- Ordinului 163/2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor la Legea 307/2006;
- Reactualizat sau întocmit noile documentele prevăzute;
- Ordinul M.A.I 132/2007-Metodologia elaborări Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor;
- Ordinul M.A.I. 158/2007-privind criteriile de performanţă ale serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
- Ordinul M.A.I.160/2007-privind Regulamentul de planificare, organizare şi desfăşurare a activităţii de prevenire la serviciile private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă;
- Hotărârea Guvernului nr. 160/2007-privind Portul, descrierea uniformei şi echipamentului de protecţie pentru personalul serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă;
- Hotărârea de Guvern 1739/2007-privind Categoriile de Construcţii şi amenajări supuse avizării/autorizării privind securitatea la incendiu;
- Ordinul M.I.R.A. 106/2007-privind aprobarea criteriilor de angajare a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
- O.M.A.I. nr. 3/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă (în vigoare din 24 ian. 2014);
- O.U.G nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonenţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă (în vigoare din 19 febr. 2014);
- H.G. nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă (în vigoare din 23 febr. 2014);
- H.G. nr. 117/2014 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Operaţional de comandă al Guvernului (în vigoare din 26 mar. 2014);
- Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 republicată în Monitorul Oficial, partea I nr. 293 din 22 aprilie 2014;

Aceste documente legislative au fost aduse la cunoştinţa persoanelor cu atribuţii privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, pentru a putea fi studiate şi aprofundate în vederea implementării acestora.

B) Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite

În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi conform graficului de control întocmit, au fost executate controale privind respectarea normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor la următoarele instituţii din subordinea Consiliului Local al

municipiului Craiova:

- Poliţia Locală a municipiului Craiova;
- Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova;
- Regia Autonomă de Transport Craiova;
- Compania de Apă Oltenia S.A.;
- S.C. Salubritate Craiova S.R.L.**;**
- S.C. Termocraiova S.R.L.;
- S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.;
- Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova;
- Filarmonica „Oltenia" Craiova;
- Opera Română Craiova;
- Ansamblul Folcloric "Măria Tănase" Craiova;
- Casa de Cultură "Traian Demetrescu" Craiova;
- Teatrul de Copii şi Tineret "Colibri" Craiova;
- Sport Club Municipal Craiova;
- Căminul pentru persoane vârstnice Craiova;
- Sediile administrative ale primăriei municipiului Craiova;
- Instituţii de învătământ (şcoli, grădiniţe, licee);

În urma controalelor au fost întocmite „Note de control” în care au fost specificate neregulile constatate pentru fiecare locaţie în parte şi au fost stabilite de comun acord cu persoanele responsabile termene pentru remedierea neconformităţilor găsite.

S-au reactualizat următoarele documentele de autoritate şi specifice de apărare împotriva incendiilor:

1. Dispoziţii ale primarului municipiului Craiova:

a) privind aprobarea planului anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul municipiului Craiova, în anul 2015;

b) privind desemnarea agentului de inundaţii la nivelul municipiului Craiova;

c) privind reglementarea lucrului cu foc deschis la nivelul primăriei municiului Craiova;

d) privind reglementarea fumatului la nivelul primăriei municiului Craiova;

e) privind desemnarea inspectorului de protecţie civilă la nivelul primăriei municiului Craiova;

f) privind desemnarea personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul primăriei municiului Craiova;

g) privind desemnarea cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul primăriei municiului Craiova;

h) privind constituirea comisiei pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase la nivelul municipiului Craiova;

i) privind actualizarea componenţei nominale a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Craiova;

j) privind desemnarea persoanele responsabile cu efectuarea instructajului periodic al salariaţilor din subordine în domeniul situaţiilor de urgenţă.

2. Planuri de apărare:

a) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Craiova;

b) Fişa localităţii municipiului Craiova;

c) Planul de evacuare a populaţiei, unor bunuri materiale şi colectivităţi de animale în situaţii de urgenţă al municipiului Craiova;

d) Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice generată de cutremure şi/sau alunecări de teren la nivelul municipiului Craiova;

e) Dosarului de înştiinţare-alarmare la nivelul municipiului Craiova;

f) Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul municipiului Craiova, în anul 2015;

g) Registrul de riscuri şi capabilităţi la nivel naţional în partea care revine municipiului Craiova în anul 2015;

h) Planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiei de urgenţă pe anul 2015;

i) Planul de măsuri şi responsabilităţi la nivelul primăriei municipiului Craiova în urma controlului Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă „Oltenia" al judeţului Dolj în anul 2015;

3. Norme, instrucţiuni şi planificări:

a) Normelor privind prevenirea şi stingerea incendiilor pentru spaţiile de arhivare şi magazii din clădirile civile

b) Instrucţiunilor specifice de prevenire a incendiilor pentru lucrările cu foc deschis

c) Instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor

d) Planificarea anuală a activităţii de îndrumare şi control în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul municipiului Craiova în anul 2015

e) Planificarea exerciţiilor privind modul de acţiune în caz de incendiu la sediile primăriei municipiului Craiova

f) Evidenţa exerciţiilor de intervenţie şi evacuare efectuate pe anul 2015

C) Deficienţele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor

Au fost controlate toate structurile subordonate Consiliul Local al municipiului Craiova, iar în urma controalelor de prevenire s-au constatat următoarele deficienţe principale:

1. Poliţia Locală a municipiului Craiova

-nu s-a efectuat analiza anuală a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

2. Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

- Sala Polivalentă a mun. Craiova funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu;

- nu a fost obţinută autorizaţia de protecţie civilă pentru adăpostul de protecţie civilă din subsolul Centrului Multifuncţional;

- nu au fost respectate cerinţele care au stat la baza eliberării avizului de securitate la incendiu pentru Sala Polivalentă a mun. Craiova - amplasare necorespunzătoare a comenzii manuale a trapelor de desfumare;

- nu au fost respectate cerinţele care au stat la baza eliberării avizului de protecţie civilă pentru adăpostul de protecţie civilă din subsolul Centrului Multifuncţional - nu sunt montate celule filtrante, instalaţia de filtroventilaţie nu poate fi acţionată electric, nu este montat dispozitiv de măsurare a suprapresiunii

din adăpost;

- nu a fost elaborat planul de intervenţie în caz de incendiu pentru Centrul Multifuncţional - Pavilion Central:

- planul de evacuare în situaţii de urgenţă al instituţiei nu este actualizat;

- nu au fost respectate criteriile care au stat la baza avizului pentru constituirea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;

- nu a fost solicitat şi obţinut avizul inspectoratului pentru sectorul de competenţă al serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;

3. Regia Autonomă de Transport Craiova

- persoana care îndeplineşte responsabilităţile cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, angajată în cadrul regiei în luna ianuarie 2015, nu execută controale proprii de prevenire;

- nu se asigură verificarea tehnică periodică a centralei termice murale instalată în pavilionul administrativ;

- la Secţia 1 Auto nu se mai asigură protecţia împotriva trăsnetului întrucât instalaţia de paratrăsnet din incinta secţiei a fost dezafectată odată cu casarea şi demolarea turnului de comunicaţii;

- la Secţia 2 Tramvai, un număr de 6 hidranţi interiori de incendiu din hala IT/IZ nu sunt în stare de funcţionare, întrucât conducta de alimentare cu apă nu este utilizabilă, iar hidranţii nu sunt dotaţi cu accesoriile necesare pentru intervenţie;

4. Compania de Apă Oltenia S.A.

- nu au fost luate măsuri pentru verificarea, repararea şi întreţinerea corespunzătoare a hidranţilor de incendiu stradali amplasaţi pe sectoarele în curs de reabilitare;

- nu au fost luate măsuri pentru marcarea vizibilă a hidranţilor de incendiu stradali cu indicatoare de securitate la incendiu;

- la preluarea staţiilor de apă din Calafat, Băileşti şi Segarcea nu au fost efectuate analize de risc cu privire la pericolul producerii unui accident chimic;

5. S.C. Salubritate Craiova S.R.L. - nu au fost constatate deficienţe majore;

6. S.C. Termocraiova S.R.L.

- la clădirea atelierului mecanic, golurile prevăzute pentru accesul în spaţiile din podul construcţiei nu sunt prevăzute cu elemente de închidere rezistente la foc min. 30 de minute;

7. S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

- Târgul Municipal Craiova funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu;

8. Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova

- la Creşa nr. 7, sensul de deschidere a uşilor de acces/evacuare este contrar fluxurilor normale de evacuare a persoanelor aflate în interior;

- la Creşa nr. 9, 50% din echipamentele aferente instalaţiei pentru iluminatul

de siguranţă pentru evacuare nu mai sunt funcţionale, datorită calităţii necorespunzătoare;

9. Filarmonica „Oltenia" Craiova

- căile de acces, evacuare şi de intervenţie erau blocate prin depozitarea unor materiale de recuzită, fiind redusă lăţimea liberă de circulaţie;

10. Opera Română Craiova

- nu se asigură identificarea şi evaluarea riscului de incendiu;
- planul de intervenţie în caz de incendiu nu este avizat de inspectorat şi nu respectă cerinţele normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- căile de acces, evacuare şi de intervenţie de pe laturile de nord şi sud ale sălii de spectacole erau blocate prin depozitarea unor materiale de recuzită, fiind redusă lăţimea liberă de circulaţie; căile de evacuare - în totalitate - nu corespund normativului tehnic, prezentând denivelări, praguri, uşi montate lângă trepte, traseele fiind îngustate în direcţia evacuării;
- încăperea în care a fost amenajat un atelier pentru mici reparaţii electrice nu este separată corespunzător faţă de restul construcţiei;
- nu se asigură evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi din spaţiile amenajate ca depozite de decoruri, trapele de evacuare fiind acoperite de noua învelitoare a acoperişului;
- nu sunt prevăzute uşi rezistente la foc la magazia de decoruri şi spaţiile de depozitare;
- uşile antifoc prevăzute între buzunarele scenei, magazia de decoruri, holul de circulaţie din clădirea nouă şi atelierul de butaforie nu sunt prevăzute cu sisteme de autoînchidere şi nu asigură etanşeitatea la foc;
- iluminatul de securitate pentru evacuare nu este funcţional în zona lojilor, balcoanelor, scărilor sălii de spectacole şi a uşilor de evacuare;
- rezervoarele de apă pentru incendiu nu sunt prevăzute cu dispozitive de semnalizare optică şi acustică a nivelului rezervei de apă:
- instalaţia de paratrăsnet a fost dezafectată odată cu refacerea acoperişului;
- nu se asigură mentenanţa instalaţiilor speciale de stingere (sprinklere, drencere, hidranţi interiori);
- instalaţiile de detecţie-semnalizare şi cele de stingere nu sunt în stare de funcţionare;
- hidranţii exteriori, racordaţi la reţeaua stradală, nu asigură debitul şi presiunea necesare stingerii incendiilor;

11. Ansamblul Folcloric "Măria Tănase" Craiova

- nu a fost obţinută autorizaţia de securitate la incendiu în urma schimbării destinaţiei clădirii în care îşi are sediul ansamblul;
- nu se asigură suprafaţa minimă de decomprimare pentru încăperea în care este amplasată centrala termică;

12. Casa de Cultură "Traian Demetrescu" Craiova

- un luminobloc din compunerea instalaţiei de iluminat de securitate pentru evacuare nu a funcţionat un timp suficient, datorită descărcării acumulatorului;

13. Teatrul de Copii şi Tineret "Colibri" Craiova

- un luminobloc din compunerea instalaţiei de iluminat de securitate pentru evacuare nu a funcţionat un timp suficient, datorită descărcării acumulatorului;

14. Sport Club Municipal Craiova

- exerciţiile de evacuare şi de intervenţie nu s-au finalizat prin rapoarte scrise;

15. Căminul pentru persoane vârstnice Craiova – nu s-a efectuat un control preventiv întrucât se află în plin proces de reabilitare;

Au fost controlate un număr de 54 unităţi de învăţământ, cuprinzând atât sediul principal al unităţii, cât şi structurile subordonate acestora care sunt prevăzute cu centrale termice alimentate cu gaze naturale.

La majoritatea unităţilor verificate nu au fost încălcări ale normelor de apărare împotiva incendiilor aplicabile în domeniul de activitate controlat. Cazurile în care au fost depistate situaţii de nerespectare a prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE – 2008, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 5/2009 sunt prezentate mai jos:

- instalaţii pentru care nu s-a prezentat documentaţia tehnică specifică:

* Grădiniţa cu program prelungit „Traian Demetrescu”;
* Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Cornetti”;
* Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu” – Grădiniţa „Floare de Colţ”;

- instalaţii amplasate necorespunzător:

* Grădiniţa cu program prelungit „Traian Demetrescu”(cele 2 centrale termice sunt amplasate la demisolul grădiniţei, sub încăperile şi dormitoarele pentru copii de vârstă preşcolară, contrar art. 3.1.4. din Ghidul de proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor termice mici, indicativ GP 051-2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 50/N din 30 iunie 2000).

- instalaţii pentru care nu s-a prezentat documentele justificative de atestare a efectuării verificărilor prevăzute de normele tehnice:

* Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”
* Şcoala gimnazială „Mircea Eliade”
* Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu” – Grădiniţa „Floare de Colţ”;

- instalaţii exploatate cu defecţiuni:

* Colegiului Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” (electroventilul montat pe conducta de alimentare cu gaze este defect; CNCIR a întocmit rapoarte de inspecţie prin care a specificat că *„instalaţia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a autorizaţiei de funcţionare în conformitate cu prevederile PT ISCIR C9/2010”*).

* Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu” – Grădiniţa „Floare de Colţ” (încăperea în care este instalată centrala termică nu este prevăzută cu detector de gaz).

Au fost controlate toate imobilele Primăriei municipiului Craiova, iar în urma controalelor de prevenire proprii s-au constatat următoarele:

a) Din punct de vedere organizatoric:

1. Nu s-au întreprins demersurile legale în vederea solicitării şi obţinerii autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru imobilele în care îşi desfăşoară activitatea unele dintre structurile proprii sau subordonate Consiliului Local Craiova, astfel:

-sediul Primăriei din mun. Craiova, str. A.l. Cuza nr. 1;

-sediul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;

-sediul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe;

-sediul Ansamblului Folcloric .Măria Tănase Craiova";

-Casa Grădinarului din Parcul „Nicolae Romanescu";

-Incubatorul Tehnologic Transfrontalier şi de Afaceri.

2. Nu s-a asigurat identificarea şi inventarierea spaţiilor publice cu altă destinaţie (spaţiile realizate în scopul desfăşurării de activităţi care implică aglomerări de persoane, precum: săli de spectacol, de expoziţii, de lectură, spaţii pentru comerţ, structuri turistice de cazare şi alimentaţie publică şi prestări de servicii, asistenţă socială şi medicală, administraţie publică şi altele asemenea, indiferent dacă aceste spaţii sunt rezultatul concepţiei iniţiale a construcţiei ori, după caz, al unor amenajări ulterioare), situate la parterul şi, după caz, la subsolul şi/sau la alte niveluri ale clădirilor de locuit multietajate, cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978.

3. Nu s-a realizat notificarea proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi a asociaţiilor de proprietari, precum şi, după caz, a persoanelor juridice care au în administrare clădiri/părţi din clădirile clasificate ca spaţii publice cu altă destinaţie (spaţiile realizate în scopul desfăşurării de activităţi care implică aglomerări de persoane, precum: săli de spectacol, de expoziţii, de lectură, spaţii pentru comerţ, structuri turistice de cazare şi alimentaţie publică şi prestări de servicii, asistenţă socială şi medicală, administraţie publică şi altele asemenea, indiferent dacă aceste spaţii sunt rezultatul concepţiei iniţiale a construcţiei ori, după caz, al unor amenajări ulterioare), cu privire la obligaţia ce le revine de a acţiona, în solidar, pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistenţă a întregii clădiri.

b) Din punct de vedere tehnic-constructive:

1. Casa scării secundare nu este separată corespunzător de subsolul clădirii (unde sunt amenajate spaţii pentru arhive), printr-o uşă care să asigure rezistenţa la foc minim 1 oră, contrar prevederilor art. 2.6.27 din Normativul P 118/99 (sediul din mun. Craiova, str. A.l. Cuza nr. 1 şi sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7).

2. Spaţiile cu destinaţia de arhivă sunt amenajate necorespunzător, în subsolurile celor două clădiri administrative amplasate pe strada A.I. Cuza, spaţiile utilizate fiind improprii, nedestinate unor astfel de activităţi (precizăm că este interzisă amenajarea arhivelor în subsoluri, poduri şi mansarde, cu excepţia cazurilor în care aceste spaţii au fost prevăzute prin proiectul tehnic al construcţiilor).

3. Spaţiile unde sunt amenajate arhive sunt exploatate fără a fi respectate prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, întrucât:

-rafturile nu sunt confecţionate din materiale incombustibile - clasa de reacţie la foc minim A2;

-spaţiile nu sunt prevăzute cu dispozitive de desfumare;

-spaţiile nu sunt prevăzute cu uşi rezistente la foc.

4. Traseul de acces şi evacuare corespunzător scării de pe latura de N-V dintre parterul şi etajul I este blocat, prin amenajarea unor încăperi pe acesta şi a depozitării de materiale combustibile. (sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7).

5. Instalaţiile de iluminat de securitate pentru evacuare şi pentru marcarea hidranţilor interiori de incendiu fie nu se află în stare de funcţionare (clădirea Palace), fie nu există, nefiind respectate prevederile art. 7.23.7 şi 7.23.11 din Normativul I 7-2011, care stipulează că montarea şi mentenanţa acestor instalaţii electrice este obligatorie.

6. Două luminoblocuri din compunerea instalaţiei de iluminat de securitate pentru evacuare nu funcţionează un timp suficient, datorită descărcării acumulatorilor (sediul Incubator de afaceri).

c) Din punct de vedere a alimentări cu apă pentru intervenţie

Nu sunt montate geamuri de protecţie la nişele în care sunt montaţi hidranţii interiori care echipează clădirea, contrar prevederilor art. 4.23 din Normativul indicativ P 118/2-2013 (sediul din cart. Craioviţa Nouă bl. 65A - parter sediul din mun. Craiova, str. A.l. Cuza nr. 1 -subsol).

D) Concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului

Activitatea de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se desfăşoară la angajare, în cazul desfăşurării unor lucrări periculoase, pe schimburi (acolo unde este cazul) şi periodic în conformitate cu prevederile legislative din domeniu, potrivit graficului şi tematicii anuale de instruire întocmite şi aprobate pe categorii de personal.

Personalul care asigură prima intervenţie pentru stingerea incendiilor la fiecare loc de muncă şi intervine cu ajutorul mijloacelor tehnice de stins incendii (stingătoare, instalaţia de hidranţi interiori şi alte asemenea), coordonează activitatea de evacuare şi salvare a persoanelor / bunurilor în caz de incendiu sau acordă primul ajutor persoanelor accidentate, este instruit lunar în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi participă periodic (trimestrial) la instructaje practic-aplicative privind utilizarea mijloacelor de primă intervenţie pentru stingerea incendiilor.

Anual, fiecare serviciu / birou / compartiment participă la un exerciţiu practic-aplicativ care are ca scop formarea deprinderilor privind cunoaşterea şi capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă în caz de incendiu, tema acestor exerciţii fiind modul în care se execută la fiecare loc de muncă:

a) alarmarea personalului;

b) evacuarea personalului şi a bunurilor materiale;

c) prima intervenţie pentru stingerea incendiului.

E) Relaţiile cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor

Având în vedere relaţiile pe care le are Primăria Craiova privind activitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale cu agenţii economici, instituţiile din subordinea Consiliului Local Craiova, asociaţii de proprietari / locatari, ONG-uri, lăcaşe de cult, Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă "Oltenia" al judeţului Dolj, alte persoane fizice / juridice, se poate concluziona faptul că s-a realizat o conlucrare benefică privind activitatea de prevenire a incendiilor.

F) Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor

Se asigură dotarea cu mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu în sediile

primăriei municipiului Craiova şi în toate instituţiile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova în conformitate cu prevederile normativelor legale în vigoare. Toate mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare, reţele de hidranţi de incendiu) cu care sunt dotate şi echipate construcţiile/amenajările, sunt în stare de operativitate.

Verificarea şi reîncărcarea stingătoarelor de incendiu se face de către o firmă atestată în acest sens conform legislaţiei în vigoare.

G) Eficienţa activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor

Personalul din cadrul compartimentului situaţii de urgenţă şi protecţie civilă din cadrul aparatului de apecialitate al primarului municipiului desfăşoară activităţi preventive specifice privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă la nivelul localităţii şi participă efectiv împreună cu inspectori din cadrul Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă "Oltenia" al judeţului Dolj la unele acţiuni cu caracter de prevenire şi control.

Au fost distribuite pliante, s-au lipit afişe cu reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor, s-au purtat discuţii pe tema prevenirii incendiilor cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari şi / sau de locatari şi directorii instituţiilor de învăţământ.

Activitatea de control intern s-a desfăşurat în condiţiile Legii nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, la nivelul primăriei, în instituţiile subordonate Consiliului Local al municipiului Craiova şi la gospodăriile populaţiei după graficul întocmit la începutul anului.

Au fost efectuate de asemanea şi controale tematice pe linia apărării împotriva incendiilor în gospodării la sesizările unor cetăţeni, în urma cărora au fost făcute propuneri în vederea stabilirii de măsuri legale pentru soluţionarea fiecărui caz în parte.

H) Propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.

Este bine ştiut faptul că, apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public cu caracter permanent şi trebuie desfăşurată cu consecvenţă în toate sectoarele de activitate ale instituţiei, constituind la orice loc de muncă chiar o obligaţie de serviciu şi în particular o obligaţie cetăţenească iar în acest sens, structurile constiuite conform legislaţiei şi toate celelalte persoane fizice şi juridice care au atribuţii privind apărarea împotriva incendiilor trebuie să coopereze astfel încât să asigure în cele mai bune condiţii activitatea de apărare împotriva incendiilor, fiecare la locul său de muncă.

În urma controlului privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă executat în perioada 18-22.05.2015 de către inspectori din cadrul Inspecţiei de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia" al judeţului Dolj, au fost semnalate unele deficienţe de ordin tehnic şi administrativ pe linia apărării împotriva incendiilor la unele construcţii şi amenajări din patrimoniul Consiliului Local al municipiului Craiova, care trebuiesc remediate.

În această ordine de idei, pentru îmbunătăţirea acestei activităţi sunt necesare unele investiţii care privesc:

1. alocarea de fonduri pentru demararea demersurile legale în vederea solicitării şi obţinerii autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru imobilele în care îşi desfăşoară activitatea unele dintre structurile proprii sau subordonate Consiliului Local Craiova, astfel:

-sediul Primăriei din mun. Craiova, str. A.l. Cuza nr. 1;
-sediul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
-sediul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe;
-sediul Ansamblului Folcloric .Măria Tănase Craiova";
-Casa Grădinarului din Parcul „Nicolae Romanescu";
-Incubatorul Tehnologic Transfrontalier şi de Afaceri.

2. Asigurarea identificării şi inventarierii spaţiilor publice cu altă destinaţie (spaţiile realizate în scopul desfăşurării de activităţi care implică aglomerări de persoane, precum: săli de spectacol, de expoziţii, de lectură, spaţii pentru comerţ, structuri turistice de cazare şi alimentaţie publică şi prestări de servicii, asistenţă socială şi medicală, administraţie publică şi altele asemenea, indiferent dacă aceste spaţii sunt rezultatul concepţiei iniţiale a construcţiei ori, după caz, al unor amenajări ulterioare), situate la parterul şi, după caz, la subsolul şi/sau la alte niveluri ale clădirilor de locuit multietajate, cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978.

3. Notificarea proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi a asociaţiilor de proprietari, precum şi, după caz, a persoanelor juridice care au în administrare clădiri/părţi din clădirile clasificate ca spaţii publice cu altă destinaţie (spaţiile realizate în scopul desfăşurării de activităţi care implică aglomerări de persoane, precum: săli de spectacol, de expoziţii, de lectură, spaţii pentru comerţ, structuri turistice de cazare şi alimentaţie publică şi prestări de servicii, asistenţă socială şi medicală, administraţie publică şi altele asemenea, indiferent dacă aceste spaţii sunt rezultatul concepţiei iniţiale a construcţiei ori, după caz, al unor amenajări ulterioare), cu privire la obligaţia ce le revine de a acţiona, în solidar, pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistenţă a întregii clădiri.

4. Montarea unei uşi care să asigure rezistenţa la foc minim 1 oră, între casa scării secundare şi subsolul clădirii (unde sunt amenajate spaţii pentru arhive), la sediul din mun. Craiova, str. A.l. Cuza nr. 1 şi sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7.

5. Amenajarea corespunzătoare, a spaţiilor cu destinaţia de arhivă în subsolurile celor două clădiri administrative amplasate pe strada A.I. Cuza.

6. Respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile la spaţiile unde sunt amenajate arhive.

7. Deblocarea traseului de acces şi evacuare corespunzător scării de pe latura de N-V dintre parterul şi etajul I la sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7.

8. Montarea instalaţiile de iluminat de securitate pentru evacuare şi pentru marcarea hidranţilor interiori de incendiu cât şi mentenanţa acestor instalaţii electrice.

9. Înlocuirea luminoblocurilor din compunerea instalaţiilor de iluminat de securitate pentru evacuare care nu funcţionează la sediul Incubatorului de afaceri.

10. Montarea geamurilor de protecţie la nişele în care sunt montaţi hidranţii interiori care echipează clădirea, la sediul din cart. Craioviţa Nouă bl. 65A - parter şi la sediul din mun. Craiova, str. A.l. Cuza nr. 1 -subsol.

Potrivit aspectelor consemnate în acest raport, se poate concluziona faptul că structura cu atribuţii privind apărarea împotriva incendiilor constituită la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, a desfăşurat o activitate cu eficienţă bună, cu un caracter permanent şi susţinut.

Întocmit,
Consilier,
Mihai Bosun

Craiova, 27 iulie 2015