

Specificații tehnice Verificare Stingătoare P6, P50

Cerințe tehnice :

Conform Ordinului 138/25.10.2015 se vor efectua următoarele operațiuni:

- Identificare stingător (an fabricație ,serie,producător)
- Verificare integritate recipient stingător
- Verificare manometru
- Verificare furtun evacuare
- Verificare etichetă producător
- Verificare valabilitate agent de stingere
- Verificare etichetare
- Verificare sigilare ,transport

Astfel se dorește achiziționarea de servicii de verificare stingătoare pentru Stadionul de Fotbal Ion Oblemenco- Craiova:

Stadion de Fotbal Ion Oblemenco (aprilie 2024 data când trebuie efectuată verificarea)

Cantitate:stingătoare P6	199 bucăți
stingătoare P50	17 bucăți

Termen de execuție : maxim 10 zile de la primirea comenzii.
Adresa de execuție : Craiova, strada Ilie Balaci ,nr.8

**Mod de plată : Plata se face conform facturii în cont de trezorerie,
în termen de 30 zile de la livrare .**

Şef Serviciu Administrativ,Întreţinere

Burnea Doru Marian

*Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului*

Data: 15.04.2024

Semnătura:

Întocmit,

Insp.Pascu Sabin

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,realitatea
şi legalitatea întocmirii acestui act oficial*

Data: 15.04.2024

Semnătura: